

УТВЕРЖДАЮ
Начальник испытательной
лаборатории



Калугин И.Л.
(подпись, Ф.И.О)

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации»
(ООО «Самарский ЦИС»)
Адрес места нахождения юридического лица (юридический адрес): 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Группа микробиологических исследований
Лицензия №63.СЦ.07.001.Л.000012.05.16 от 17.05.2016
Фактический адрес места осуществления деятельности: 446435, Самарская область, г. Кинель,
ул. Промышленная, д.5, здание административно-бытового корпуса, лит. 4п., 2 этаж
(846) 222-48-81, arm-ccot@mail.ru


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2346/1 МБ от «14» апреля 2021 г.
(регистрационный номер протокола испытаний, дата протокола испытаний)

1. Заявитель (заказчик), юридический адрес заявителя (заказчика) / фактический адрес места осуществления деятельности, ОГРН, ИНН, контактные данные	МКП ЖКХ "Бобровское" 446406, Самарская обл., Кинельский р-он, с. Бобровка, ул. Кирова д. 28В / 446406, Самарская обл., Кинельский р-он, с. Бобровка, ул. Кирова д. 28 В ОГРН 1096350000340 ИНН 6350013543 88466332536, mkpgkhbobrovskoe@mail.ru
2. Изготовитель (поставщик) продукции	-
3. Наименование образца испытаний	Вода питьевая центрального водоснабжения
4. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний	СанПиН 1.2.3685-21
5. Дата и время изготовления пробы	7 апреля 2021 г.
6. Дата и место отбора пробы	7 апреля 2021 г. Самарская обл., Кинельский р-он, с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28 В
7. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы	Борисов Вячеслав Александрович, главный инженер
8. Количество и объём испытываемых образцов	1; 0,5 л
9. Дата подачи заявки на проведение испытаний, получения образца испытаний	7 апреля 2021 г.
10. Цель испытаний	Производственный контроль
11. Шифр образца	1550
12. Дополнительная информация	-
13. Используемое при испытаниях (измерениях) оборудование:	-Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ Зав. № 886. Аттестат № 201131/123161-2020 от 20.04.2020 до 19.04.2021 -Фильтрующая система MILLIPORE, б/н
14. Результаты испытаний:	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Норма по НД	Фактические результаты	НД на методы испытаний	Значение с учетом неопределенности измерений	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОМЧ	КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	26 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (МБ)	13 - 52 КОЕ/мл	Соответствует
2	ОКБ	КОЕ в 100 мл	Не допускается в 100 мл	Не обнаружены в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (МБ)	-	Соответствует
3	ТКБ	КОЕ в 100 мл	Не допускается в 100 мл	Не обнаружены в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (МБ)	-	Соответствует
4	Колифаги	БОЕ в 100 мл	Не допускается в 100 мл	Не обнаружены в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (МБ)	-	Соответствует


Исполнители:

Заместитель начальника
испытательной лаборатории по
микробиологическим
испытаниям (исследованием)
Врач-бактериолог




Н.В. Турукина

Врач-бактериолог



С.Е. Гутарова

Лицо, ответственное за
оформление протокола
испытаний



Е.В. Гранкина

Испытательная лаборатория не несёт ответственность за отбор образцов.

Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Сведения, указанные в пп. 1-7 получены из сопроводительного документа, предоставленного Заявителем. Протокол составлен в 3-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2-й и 3-й – передается заказчику.