

**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846) 338-96-06, E-mail: GU@63.mchs.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г.о. Кинель, м.р. Кинельский и Красноярский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

446377, Самарская область, Красноярский район, п.г.т. Мирный, ул. Комсомольская, 2,  
тел. (846-57) 2-32-49

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 57/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Администрации сельского поселения Бобровка

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

муниципального района Кинельский Самарской области

синдивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Кинель, муниципальных районов Кинельский и Красноярский Самарской области по пожарному надзору от 14 апреля 2021 № 57, ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. 28 апреля 2021 г. по 17 час. 30 мин. 17 мая 2021 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 05 час. 30 мин., с 10 час. 00 мин. 28 апреля 2021 г. по 15 час. 30 мин. 28 апреля 2021 г. проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Кинель,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного

муниципальным районам Кинельский и Красноярский управления надзорной деятельности и инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области -

органа власти, органа местного самоуправления)

заместителем главного государственного инспектора городского округа Кинель, муниципальных районов Кинельский и Красноярский Самарской области по пожарному надзору майором внутренней службы Шишкиным Виктором Александровичем в отношении Администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кирова, 28 В; территория сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2021 год. Проверка проводилась с участием Главы сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области Зубец Игоря Васильевича

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Территория общего пользования, в границах населенных пунктов поселения, не оснащена первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	20.04.2022	
2.	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создана (обновлена) противопожарная минерализованная полоса (опашка) менее 10 метров, фактически ширина составляет 5 – 7 метров.	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	20.04.2022	
3.	На территории поселения имеются пожарные гидранты, расположенные вдоль автомобильных дорог, на расстоянии более 2,5 м от края проезжей части. (с. Бобровка, п. Октябрьский).	п. 8.5, п. 8.8 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».	20.04.2022	
4.	На территории поселения имеются источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) направление движения к которым не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. Октябрьский).	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	20.04.2022	
5.	Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети в с. Бобровка и п. Октябрьский не обеспечивает подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.	ст. 5, п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».	20.04.2022	
6.	Не созданы в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельском поселении и на прилегающих к нему территориях (п. Формальный).	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	20.04.2022	
7.	Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12X12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (Водоем в п. Михайловский).	ст. 5, п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением	20.04.2022	

		Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 10.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».	
8.	Не организовано проведение проверок, в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) наружного противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Не представлены на момент проверки акта проверок 2021 года или заполненный соответствующий журнал, последние проверки 08.09.2020).	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	20.04.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела НД и ПР по г.о. Кинель, м.р. Кинельский и Красноярский  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области – заместитель главного государственного инспектора г.о. Кинель, м.р. Кинельский и Красноярский  
Самарской области по пожарному надзору  
майор внутренней службы  
Шишкин В.А.



«17» мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Глава сельского поселения Бобровка  
(должность, фамилия, инициалы)  
муниципального района Кинельский Самарской области  
Зубец И.В.

«17» мая 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору