

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Самара
(место составления акта)

«01» сентября 2017 г.
(дата составления акта)
«16» час. «30» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 99

«01» сентября 2017 г. по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная,
(место проведения проверки)
12; территория сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

На основании: распоряжения от 31 июля 2017 г. № 99, изданного (выданного) Садовским
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности
Владиславом Валерьевичем - заместителем главного государственного инспектора Самарской
руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
области по пожарному надзору

была проведена проверка в отношении: Администрации сельского поселения Алакаевка
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти
муниципального района Кинельский Самарской области
(местного самоуправления)

Продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 07 августа 2017 г. по 01 сентября 2017 г.; фактическая 7 рабочих дней – с 24 августа 2017 г. по 01 сентября 2017 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Иванушкина Ольга Васильевна -
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
Глава сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области
должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(-а) проводившее(-ие) проверку: Шишкин Виктор Александрович - заместитель начальника
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица
отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и
(должностных лиц), проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается
муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
организаций)

При проведении проверки присутствовали: Иванушкина Ольга Васильевна – Глава сельского
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководи-
поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области
ля, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае,
если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материалов, свидетельствующая о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации в здании администрации (напольное покрытие (линолеум)).	ст. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	Глава сельского поселения Алакаевка м.р. Кинельский Самарской области Иванушкина О.В.
2.	Заполнение проемов в противопожарных преградах не соответствует требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, а именно дверь помещения котельной, расположенной в здании не является противопожарной.	ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4, п. 7.5 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	Глава сельского поселения Алакаевка м.р. Кинельский Самарской области Иванушкина О.В.
3.	На объекте (организации) руководитель (Глава) не прошел обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 25 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 3 - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 36 приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	Глава сельского поселения Алакаевка м.р. Кинельский Самарской области Иванушкина О.В.
4.	В помещениях Администрации отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	Глава сельского поселения Алакаевка м.р. Кинельский Самарской области Иванушкина О.В.

5.	Руководителем организации (Главой) не обеспечена исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей.	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	Глава сельского поселения Алакаевка м.р. Кинельский Самарской области Иванушкина О.В.
----	---	---	---


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)
 м.р. Волжский Самарской области по пожарному надзору


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 01.09.2017 г. № 99/111

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

Иванушкина Ольга Васильевна - Глава сельского поселения Алакаевка муниципального района
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или Кинельский Самарской области
 уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя

«01» сентября 2017 г.


 (подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)