

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@samtel.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. (846)332-59-07

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 99/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

области

(индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору от 31 июля 2017 № 99, ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 20 мин. 24 августа 2017 г. по 16 час. 30 мин. 01 сентября 2017 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 01 час. 00 мин., с 10 час. 20 мин. 24 августа 2017 г. по 11 час. 20 мин. 24 августа 2017 г. проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилак-

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) государственного

тической работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты,

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

органа власти, органа местного самоуправления)

России по Самарской области – заместителем главного государственного инспектора

городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской области

по пожарному надзору капитаном внутренней службы Шишкиным Виктором Александровичем в

отношении Администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский

Самарской области по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная,

12; территория сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской

области совместно с Главой сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Самарской области Иванушкиной Ольгой Васильевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материалов, свидетельствующая о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации в здании администрации (напольное покрытие (линолеум)).	ст. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	12.03.2018	
2.	Заполнение проемов в противопожарных преградах не соответствует требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, а именно дверь помещения котельной, расположенной в здании не является противопожарной.	ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4, п. 7.5 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	12.03.2018	
3.	На объекте (организации) руководитель (Глава) не прошел обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 25 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 3 - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 36 приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	12.03.2018	
4.	В помещениях Администрации отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	12.03.2018	
5.	Руководителем организации (Главой) не обеспечена исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей.	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	12.03.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела НД и ПР г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области –

заместитель главного государственного инспектора г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский Самарской области по пожарному надзору

капитан внутренней службы

Шишкин Виктор Александрович



«01» сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Глава сельского поселения Алакаевка муниципального района
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Кинельский Самарской области Иванушкина О.В.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«01» сентября 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору