

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Самара
(место составления акта)

«16» мая 2018 г.
(дата составления акта)
«16» час. «45» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 51

16 мая 2018 г. по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Георгиевка; территория
(место проведения проверки)
сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области

На основании: распоряжения от 30 марта 2018 г. № 51, изданного (выданного) Садовским
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности
Владиславом Валерьевичем - заместителем главного государственного инспектора Самарской
руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
области по пожарному надзору

была проведена проверка в отношении: Администрации сельского поселения Георгиевка
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти
муниципального района Кинельский Самарской области
(местного самоуправления)

Продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 16 апреля 2018 г. по 16
мая 2018 г.; фактическая 2 рабочих дня в период с 15 мая 2018 г. по 16 мая 2018 г., в том числе
непосредственно на объекте (в организации (учреждении, территории)) с 09 час. 15 мин.
по 10 час. 55 мин. 15.05.2018

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): Алясина Наталья Владимировна -
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
Глава сельского поселения Георгиевка - до начала проверки 02.04.2018;
должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного
непосредственно перед проведением проверки 15.05.2018
самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(-а) проводившее(-ие) проверку: Шшикин Виктор Александрович - заместитель начальника
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица
отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и
(должностных лиц), проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются
муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
организаций)

При проведении проверки присутствовали: Алясина Наталья Владимировна – Глава сельского
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя

поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае,

если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Территории общего пользования в границах сельских населенных пунктов не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № - 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	Глава сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области Алясина Н.В.
2.	Населенные пункты (территория населенных пунктов) надлежащим образом в соответствии с нормативными требованиями пожарной безопасности в полной мере не обеспечены(а) устройством пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники. Имеющаяся улично-дорожная сеть (дороги местного значения) населенных пунктов (сельского поселения) не соответствует общим требованиям, предъявляемым к дороге, как транспортному сооружению в части касающихся требований предъявляемых к конструкции дорожной одежды и виду покрытия (имеются дороги с грунтовым покрытием без соответствующей конструкции дорожной одежды и покрытия, а именно: ж/д платформа 1161 км, ж/д платформа 1169 км, с. Большая Мальшевка, с. Георгиевка, с. Гурьевка, п. Вертяевка, п. Кутулук, п. Свободный (Примечание: Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей)	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 7.1, п. 8.9, п. 8.17 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 2.9*, п. 6.19, п. 2* прил. 1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»; п. 11.6 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; п. 7.1, п. 7.2, п. 7.4, табл. 27, п. 7.39, табл. 37, п. 7.41, табл. 38 СНиП 2.05.02 - 85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»; п. 4.2, п. 8.1, п. 8.2, п. 8.4, табл. 8.1 СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»	Глава сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области Алясина Н.В.
3.	Расстановка пожарных гидрантов в населенных пунктах на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3, ч. 5 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.6 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источникам наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» СП 8.13130.2009	Глава сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области Алясина Н.В.
4.	Не созданы в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельском поселении и на прилегающих к нему территориях.	п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	Глава сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области Алясина Н.В..

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 16.05.2018 г. № 51/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:  _____

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

Алясина Наталья Владимировна – Глава сельского поселения Георгиевка муниципального района
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

«16» мая 2018 г.



 (подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)