



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Кинель,
муниципальным районам Кинельский и Красноярский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» апреля 2025 г., 15 час. 00 мин. № 2504/011-63/12-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

ОНД и ПР по г.о. Кинель, м.р. Кинельский и Красноярский, тел. 88465723249, e-mail: 11NDPR@63.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание
об устранении нарушений**

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «02» апреля 2025 г., учетный номер 632517659216.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Козлов Виктор Александрович – государственный инспектор городского округа Кинель, муниципальных районов Кинельский и Красноярский Самарской области по пожарному надзору
2. Чечнев Дмитрий Андреевич – государственный инспектор городского округа Кинель, муниципальных районов Кинельский и Красноярский по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6350009530, адрес регистрации юридического лица: 446406, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИНЕЛЬСКИЙ, С. БОБРОВКА, УЛ. КИРОВА, Д.28, К.В

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию с. Бобровка, п. Михайловский подверженных угрозе ландшафтных пожаров, до начала пожароопасного периода, а также установлении на территории Самарской области особого противопожарного режима, не создана(не обновлена) по периметру минерализованная полоса или иной противопожарный барьер шириной не менее 10 метров. Место выявления нарушения: с. Бобровка, п. Михайловский муниципального района Кинельский Самарской области

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

Срок устранения нарушения:

31.05.2025

2. На территории общего пользования с. Бобровка, ул. Кирова, 9, ул. Степная 17, ул. Кооперативная не своевременно произведена уборка мусора. Место выявления нарушения: с. Бобровка муниципального района Кинельский

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

Срок устранения нарушения:

31.05.2025

3. Не созданы в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в п. Михайловский. Место выявления нарушения: п. Михайловский муниципального района Кинельский

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон;

постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

4. В целях успешного тушения пожара на территории общего пользования, с. Бобровка, п. Михайловский не оснащена первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;. Место выявления нарушения: с. Бобровка, п. Михайловский муниципального района Кинельский

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

абзац 4 , части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'

Нарушенное требование:


не оснащена территория общего пользования сельских населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

Срок устранения нарушения:

31.05.2025

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), срок устранения нарушения)

Государственный инспектор городского округа Кинель,
муниципальных районов Кинельский и Красноярский по
пожарному надзору Чечнев Дмитрий Андреевич



(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

подпись

Агеев Дмитрий Владимирович - главный государственный инспектор городского округа Кинель, муниципальных районов Кинельский и Красноярский Самарской области по пожарному надзору, телефон: 888465723249, e-mail: AgeevDV@63.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)