



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Почтовый адрес: 443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А»
Тел.: (846) 933-20-38, факс:(846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
№08-437-09-16-400-В

Законному представителю МБУ
«Управление и обслуживание
муниципального хозяйства
муниципального района Кинельский»

«26» сентября 2016 г.

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Средне - Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Зайнуллин Р.Н., на основании акта проверки от 26.09.2016г. №08-437-09-16-400-В, составленного в отношении МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский», расположенного по адресу: 446433, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ильмень, 12, в присутствии зам. директора Ковнера Б.Д., главного инженера Никифорова С.А.

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

| № пп | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено | Срок устранения нарушения |
|---------------------------------|--|--|---------------------------|
| Тепловые энергоустановки | | | |
| 1. | У ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации директора Ковнера Б.Д. просрочена очередная проверка знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии органов государственного энергетического надзора, приказ №12 от 11.01.2016г. (срок проверки истек 20.03.2016г.) | п. 2.3.15 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 и зарегистрированы Минюстом России от | 14.10.2016 |

| | | | |
|----|---|---------------------------------------|------------|
| | | 02.04.2003 г. № 4358, далее ПТЭ ТЭ | |
| 2. | Заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации, главный инженер Никифоров С. А. не прошел проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии органов государственного энергетического надзора. | п. 2.3.20 ПТЭ ТЭ | 14.10.2016 |
| 3. | Отсутствует утвержденный ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок график проверки знаний у персонала обслуживающего тепловые энергоустановки. | п. 2.3.19 ПТЭ ТЭ. | 14.10.2016 |
| 4. | Не вывешена тепловая схема в тепловом пункте котельной детского сада в с. Бобровка по ул. Кирова, 28Г. | п. 2.8.3 ПТЭ ТЭ | 14.10.2016 |
| 5. | В тепловом пункте котельной детского сада в с. Бобровка по ул. Кирова, 28Г на запорной, регулирующей арматуре отсутствуют обозначения и номера согласно схемы. | п. 2.8.3 ПТЭ ТЭ | 14.10.2016 |
| 6. | На шкале манометров в котельной школы в с. Красносамарское ул. Советская, 8Б не нанесена красная черта указывающая величину разрешенного давления. | п. 9.19 ПТЭ ТЭ | 14.10.2016 |
| 7. | На участке тепловой сети от котельной до школы в с. Красносамарское отсутствует тепловая изоляция трубопроводов длиной 3 метра. | п. 6.1.31 ПТЭ ТЭ | 14.10.2016 |
| 8. | На шкале манометров в котельной детсада в с. Красносамарское ул. Базарная, 5А не нанесена красная черта указывающая величину разрешенного давления. | п. 9.19 ПТЭ ТЭ | 14.10.2016 |
| 9. | Отсутствуют на предохранительных клапанах котлов в котельных сельских поселений Красносамарское и Бобровка таблички с параметрами настройки клапана, срока проведения испытания, срока следующего проведения испытания. | п. 5.3.25. ПТЭ ТЭ | 14.10.2016 |
| 10 | При проведении гидравлических испытаний тепловой сети не указана температура воды. | п. 6.2.15 ПТЭ ТЭ | 14.10.2016 |

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне - Поволжское Управление по экологическому технологическому и атомному надзору по адресу: 443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А»,

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.