

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и эпидемиологии в
Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
О.А.Барабанова
«01» июля 2022 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 01.07.2022 г. № 770ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой холодной, отобранной
распределительной сети по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с. Парфеновка, ул.
Гаражная, 3 (в границах эксплуатационной ответственности МКП ЖКХ "Благоустройство")

2. Заказчик: МКП ЖКХ "Благоустройство"

2.1. Юридический адрес: 446407, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН
КИНЕЛЬСКИЙ, СЕЛО ДОМАШКА, УЛИЦА
САДОВАЯ, 39

2.2 Фактический адрес: 446407, Самарская обл, Кинельский р-н, Домашка с.
Садовая ул, дом № 39

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №3 933 от 27.01.2022.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 2261ВО от 27.06.2022 ИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» .

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол
лабораторных испытаний № 2261ВО от 27.06.2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой из
распределительной сети с. Парфеновка. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной
лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №
РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления


**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой холодной, отобранной распределительной сети по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с. Парфеновка, ул. Гаражная, 3 (в границах эксплуатационной ответственности МКП ЖКХ "Благоустройство")

Соответствуют

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Раздел III, таблица 3.5.

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: alla.fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН КПП 6316098875 631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, п. Управленческий, 443112, Крестовский
район, переулок Банковский, д. 4, нежилое помещение ИЛ (кадастровый номер -
63:01:0316002:1251), нежилое помещение



Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

27.06.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2261ВО от 27.06.2022

Код образца (пробы): 42864.2.09.06.22.B.BO; 42864.1.09.06.22.B.BO

1. Наименование образца (пробы):

4 вода питьевая из распределительной сети холодная - с. Парфеновка, ул. Гаражная, 3

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МКП ЖКХ "Благоустройство"

2.1 Юридический адрес:

446407, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КИНЕЛЬСКИЙ, СЕЛО ДОМАШКА, УЛИЦА САДОВАЯ, 39

2.2 Фактический адрес:

446407, Самарская обл, Кинельский р-н, Домашка с, Садовая ул, дом № 39

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

09.06.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

09.06.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 2261ВО от 27.06.2022

до, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2261ВО от 27.06.2022 Стр 3 из 3

Заявление №3 933 от 27.01.2022 Место отбора - вода питьевая из распределительной сети холодная - Парфеновка, ул. Гаражная, 3 Доставлено в термосумке автотранспортом Акт отбора образцов (проб) от 09.06.2022 г.

7. Ф.И.О., должност, отобравшего образец (пробу):

Фролова Е.Ф., директор ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, п Управленческий, 443112, Красноглинский район, переулок Банковский, д. 4, нежилое помещение Н1 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), нежилое помещение			
Регистрационный номер: 2/184 от 14.06.2022			
Даты проведения: 09.06.2022 - 14.06.2022			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, п Управленческий, 443112, Красноглинский район, переулок Банковский, д. 4, нежилое помещение Н1 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), нежилое помещение			
Регистрационный номер: 1/2529 от 14.06.2022			
Даты проведения: 09.06.2022 - 10.06.2022			
Интенсивность запаха при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
Характер проявления запаха при 20 °С	не ощущается		ГОСТ Р 57164-2016
Интенсивность запаха при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
Характер проявления запаха при 60 °С	не ощущается		ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	8 ± 2	градусы	ГОСТ 31868-2012 п. 5 Метод Б
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра