

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@samtel.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. (846)332-59-07

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 114/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

области

(индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору от 25 августа 2017 № 114, ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 50 мин. 29 сентября 2017 г. по 16 час. 00 мин. 29 сентября 2017 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 02 час. 30 мин., с 09 час. 50 мин. 29 сентября 2017 г. по 12 час. 20 мин. 29 сентября 2017 г. проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и муниципальных районов

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) государственного инспектора (государственных инспекторов)

Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Главного управления МЧС России по Самарской области – заместителем главного

государственного инспектора городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и

Кинельский Самарской области по пожарному надзору капитаном внутренней службы Шишкиным

Виктором Александровичем в отношении Администрации сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области по адресу: Самарская область,

Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кирова, 28 «В»; территория сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области совместно с Главой сельского поселения

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих проверке)

Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области Нестёркиным Ильей

Дмитриевичем, заместителем Главы сельского поселения Бобровка муниципального района

Кинельский Самарской области Генераловой Галиной Мироновной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<p>Населенный пункт (территория населенного пункта) надлежащим образом в соответствии с нормативными требованиями пожарной безопасности в полной мере не обеспечен(а) устройством пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники. Имеющаяся улично-дорожная сеть (дороги местного значения) населенного пункта не соответствует общим требованиям, предъявляемым к дороге, как транспортному сооружению в части касающихся требований предъявляемых к конструкции дорожной одежды и виду покрытия (имеются дороги с грунтовым покрытием без соответствующей конструкции дорожной одежды и покрытия, а именно, с. Бобровка - ул. Лесная, ул. Степная, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Молодежная, пер. Радужный; п. Михайловский - ул. Дорожная; п. Моховой – ул. Светлая) (Примечание: Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей)</p>	<p>п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 7.1, п. 8.9, п. 8.17 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 2.9*, п. 6.19, п. 2* прил. 1 СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»; п. 11.6 <u>СП 42.13330.2011</u> «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89*»; п. 7.1, п. 7.2, п. 7.4, табл. 27, п. 7.39, табл. 37, п. 7.41, табл. 38 СНИП 2.05.02 - 85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»; п. 4.2, п. 8.1, п. 8.2, п. 8.4, табл. 8.1 СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНИП 2.05.02-85*»</p>	10.09.2018	
2.	<p>Населенные пункты (территория населенных пунктов) надлежащим образом в соответствии с нормативными требованиями пожарной безопасности не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Примечание: согласно нормативных требований пожарной безопасности установка пожарных гидрантов на противопожарном (ой) водопроводе (сети) должна осуществляться на расстоянии не более 200 метров от зданий (строений, сооружений) данного населенного пункта, обеспечивая (покрывая) всю его территорию, при этом допускается принимать в установленном порядке наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов)) (п. Михайловский)</p>	<p>п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 62, ст. 63, ст. 68, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1, п. 8. 13 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 2.11, п. 2.12, табл. 5, п. 8.5, п. 8.16, п. 9.30 СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 4.1, п. 5.1 табл. 1 <u>СП 8.13130.2009</u> «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; п. 16, п. 55, п. 61, п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390</p>	10.09.2018	
3.	<p>На территории сельского поселения отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния</p>	<p>п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением</p>	10.09.2018	

	месторасположения и направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения (п. Формальный).	Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
4.	В части здания (коридор (вестибюль) I этаж, кабинет участкового) отсутствует (не предусмотрена) в соответствии с нормативными требованиями пожарной безопасности автоматическая установка пожарной сигнализация (АУПС).	ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п.3 ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.2, п. 13.3.2, прил. А: п. А.1, А.3, А.10, табл. А.1 п. 9, табл. А.3 п. 38 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	10.09.2018	
5.	В части здания (коридор (вестибюль) I этаж, кабинет участкового) отсутствует (не предусмотрена) в соответствии с нормативными требованиями пожарной безопасности система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 3.3, табл. 1, табл. 2 п. 16 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	10.09.2018	
6.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены в не защищенном от несанкционированного доступа посторонних лиц месте.	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	10.09.2018	
7.	Пути эвакуации в здании администрации не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так ширина эвакуационного выхода с лестничной клетки в коридор (вестибюль) первого этажа составляет 78 см при ширине лестничного марша 110 см.	ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	10.09.2018	
8.	В помещениях отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	10.09.2018	
9.	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности. На путях эвакуации допускается устройство лестниц имеющих в пределах марша лестницы (лестничной клетки) ступени с различной высотой (эвакуационные выходы со второго этажа (лестничная клетка))	ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28, СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	10.09.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела НД и ПР г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области –

заместитель главного государственного инспектора г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский Самарской области по пожарному надзору

капитан внутренней службы

Шишкин Виктор Александрович



«29» сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Глава сельского поселения Бобровка муниципального района
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Кинельский Самарской области Нестёркин И.Д.
(должность, фамилия, инициалы)



«29» сентября 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору