

**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu\_mchs@samtel.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. (846)332-59-07  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 51/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Администрации сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Самарской области

субъекта индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору от 30 марта 2018 № 51, ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 15 мин. 15 мая 2018 г. по 16 час. 45 мин. 16 мая 2018 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 01 час. 40 мин., с 09 час. 15 мин. 15 мая 2018 г. по 10 час. 55 мин. 15 мая 2018 г. проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного

округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

органа власти, органа местного самоуправления)

заместителем главного государственного инспектора городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской области по пожарному надзору майором внутренней службы Шишкиным Виктором Александровичем в отношении Администрации сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Георгиевка; территория сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области совместно с Главой сельского поселения Георгиевка Алясиной Натальей Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Территории общего пользования в границах сельских населенных пунктов не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № - 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	16.09.2019	
2.	Населенные пункты (территория населенных пунктов) надлежащим образом в соответствии с нормативными требованиями пожарной безопасности в полной мере не обеспечены(а) устройством пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники. Имеющаяся улично-дорожная сеть (дороги местного значения) населенных пунктов (сельского поселения) не соответствует общим требованиям, предъявляемым к дороге, как транспортному сооружению в части касающихся требований предъявляемых к конструкции дорожной одежды и виду покрытия (имеются дороги с грунтовым покрытием без соответствующей конструкции дорожной одежды и покрытия, а именно: ж/д платформа 1161 км, ж/д платформа 1169 км, с. Большая Малышевка, с. Георгиевка, с. Гурьевка, п. Вертяевка, п. Кутулук, п. Свободный (Примечание: Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей)	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 7.1, п. 8.9, п. 8.17 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 2.9*, п. 6.19, п. 2* прил. 1 СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»; п. 11.6 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89*»; п. 7.1, п. 7.2, п. 7.4, табл. 27, п. 7.39, табл. 37, п. 7.41, табл. 38 СНИП 2.05.02 - 85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»; п. 4.2, п. 8.1, п. 8.2, п. 8.4, табл. 8.1 СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНИП 2.05.02-85*»	16.09.2019	
3.	Расстановка пожарных гидрантов в населенных пунктах на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3, ч. 5 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.6 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источникам наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» СП 8.13130.2009	16.09.2019	
4.	Не созданы в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельском поселении и на прилегающих к нему территориях.	п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	16.09.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела НД и ПР г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области –

заместитель главного государственного инспектора г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский

Самарской области по пожарному надзору

майор внутренней службы

Шишкин В.А.



«16» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Глава сельского поселения Георгиевка м.р. Кинельский

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Самарской области Алясина Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«16» мая 2018 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору